

ABSTRAK

ANALISIS PENERAPAN MANAJEMEN PROTEKSI KEBAKARAN DI GEDUNG GRAHA RUMAH SAKIT ISLAM SURABAYA

Saat ini banyak kejadian bencana di belahan dunia, baik yang disebabkan oleh faktor alam maupun non alam, salah satunya adalah kebakaran. Kebakaran adalah suatu fenomena yang terjadi ketika suatu bahan mencapai temperatur kritis dan bereaksi secara kimia dengan oksigen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan manajemen proteksi kebakaran di Gedung Graha Rumah Sakit Islam Surabaya.

Metode penelitian ini dilakukan dengan penelitian kualitatif deskriptif melalui wawancara dan observasi untuk mendapatkan manajemen proteksi kebakaran di Gedung Graha Rumah Sakit Islam Surabaya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah evaluasi sesuai dengan Peraturan Menteri dan Standar Nasional yaitu peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 20/PRT/M/2009, Menteri Pekerjaan Umum No. 26/PRT/M/2008, SNI 03-3989-2000, SNI 03-1745-2000, dan SNI 03-3985-2000.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa evaluasi di Gedung Graha Rumah Sakit Islam (RSI) Surabaya sudah memiliki dan melakukan Prosedur Operasional Standar penanggulangan kebakaran, sarana pemadam api aktif, sarana evakuasi, personil penanggulangan kebakaran, pelatihan penanggulangan kebakaran, dan inspeksi atau perawatan alat pemadam kebakaran.

Simpulan dari penelitian ini yaitu manajemen proteksi kebakaran di Gedung Graha Rumah Sakit Islam Surabaya sudah memenuhi persyaratan. Namun pihak rumah sakit masih harus melengkapi rekaman inspeksi perawatan detektor kebakaran selama 5 tahun, menambahkan kepala cadangan *sprinkler*. Dan mengganti pintu darurat menggunakan pintu yang berayun.

Kata kunci: Kebakaran, Rumah Sakit, Sarana Evakuasi